



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Сеченовскому району
607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, 35 г тел. (831) 935-21-76, факс (831) 935-15-01

Предписание № 10/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«16» июня 2017 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Теремок»

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок»

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по Сеченовскому району Нижегородской области по пожарному надзору № 10 от «11» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.06.2012 года № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» в период

с 09 часов 00 минут 22 мая 2017 года до 17 часов 00 минут 16 июня 2017 года

в течение 20 рабочих дней проведена плановая проверка государственным инспектором Сеченовского района по пожарному надзору Тимош А.И. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок», расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, пос. Талызинского с-за, ул. Молодежная, д. 10, совместно с заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» Ширмановой Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки;

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов, а именно:				
1.	В помещении кухни отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ); п. 4, т.1, п/п 9 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 323 (далее НПБ 110-03); п. А.4. Приложения А СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175 (далее СП 5.13130.2009).	01.09.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
по Сеченовскому району Нижегородской области
по пожарному надзору Тимош А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Теремок»

Ширманова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» июня 2017 г.

